



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC RU C-RU.ML03.B.00119

Серия RU № 0292995

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации НП "Сертификационный Испытательный Центр", Адрес: 195112, Россия, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 68, Фактический адрес: 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский просп., 68, Телефон: (812) 5280883, Факс: (812) 3310773, Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ML03, выдан 21.06.2013 Федеральной службой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество "Специализированная инжиниринговая компания Севзапмонтажавтоматика", Адрес: 199106, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, 26-я линия В.О., дом 15, корп. 2, лит. А, пом. 123Н, ОГРН: 1027800535861, Телефон: +78126107879, Факс: +78126107879, E-mail: info@szma.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество "Специализированная инжиниринговая компания Севзапмонтажавтоматика", Адрес: 199106, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, 26-я линия В.О., дом 15, корп. 2, лит. А, пом. 123Н, ОГРН: 1027800535861, Телефон: +78126107879, Факс: +78126107879, E-mail: info@szma.com.

ПРОДУКЦИЯ Станции управления типа SCD, модели см. Приложение – бланки №№ 0051247, 0051248, 0051249. Серийный выпуск продукции в соответствии с ТУ 3431-001-43480884-2012.

КОД ТН ВЭД ТС 8537109900

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования",
УТВЕРЖДЕН Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 768;
ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств",
УТВЕРЖДЕН Решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011 г. № 879.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ -протокола испытаний № 09043840-15-СИЦ от 18.06.2015 Испытательная лаборатория НП "Сертификационный Испытательный Центр" аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21ME95 срок действия от 22.12.2010 до 22.12.2015;
- акта анализа производства № 09043840 от 14.04.2015, выданного органом по сертификации НП «СИЦ» аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ML03 срок действия от 21.06.2013 до 09.12.2015.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Продукция маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза на изделия, упаковке и на товаросопроводительной документации. Условия хранения, срок службы (годности) указаны в сопроводительной документации изготовителя, схема сертификации: 1с.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 30.06.2015 ПО 29.06.2020 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Должков М.Е.
(инициалы, фамилия)

Бренер И.Н.
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-RU.МЛ03.В.00119

Серия RU № 0051247

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8537109900	Станции управления типа SCD, модели: SCD – XXXX X X X X S – СЭЭ - 1 2 3 4 5 6 7 8 G 40 XXXX 9 10 11, где: 1 – буквы латинского алфавита, обозначающие серию станции управления; 2 – число от 250 до 1800, соответствующее значению номинального тока первичной силовой цепи, А; 3 – буква латинского алфавита, обозначающая пульсность схемы выпрямления: B – 6-пульсная, C – 12-пульсная, D – 18-пульсная, E – 24-пульсная; 4 – буква латинского алфавита, обозначающая значение номинального напряжения главной цепи: A – 380В, B – 480В, C – 380/480 В; 5 – буква латинского алфавита, обозначающая модель контроллера (панели управления): M – контроллер «УМКА», N – контроллер «Uniconn», E – панель управления EOI,	ТУ 3431-001-43480884-2012



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Должков М. Е.
(инициалы, фамилия)Бренер И. Н.
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-RU.МЛ03.В.00119

Серия RU № 0051248

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	Отсутствие буквы – станция без контроллера (панели управления); 6 – буква латинского алфавита, обозначающая наличие (отсутствие) источника бесперебойного питания (ИБП) и диапазон отклонения питающего напряжения: W – без ИБП, от плюс 25% до минус 50%; U – с ИБП, от плюс 15% до минус 20%; Q – с ИБП, от плюс 25% до минус 50%; Отсутствие буквы – без ИБП, от плюс 15% до минус 20%; 7 – буква латинского алфавита S, обозначающая наличие встроенного синусного фильтра. Отсутствие буквы – станция управления без встроенного синусного фильтра; 8 – буквы русского алфавита СЭЭ, обозначающие наличие счётчика электрической энергии. Отсутствие букв – станция управления без счётчика электрической энергии 9 – буква латинского алфавита G, обозначающая наличие встроенного GSM-модема. Отсутствие буквы – станция управления без GSM-модема; 10 – двузначное число, соответствующее максимальной температуре окружающей среды	



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Должков М. Е.
(инициалы, фамилия)


Бренер И. Н.
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-RU.ML03.B.00119

Серия RU № 0051249

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	при эксплуатации: 40 – плюс 40°C. Отсутствие числа – базовое исполнение (плюс 50°C); 11 – цифро-буквенное обозначение климатического исполнения и категории размещения по ГОСТ 15150: УХЛ1, УХЛ4.	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))
(подпись)

(подпись)Должков М. Е.
(инициалы, фамилия)Бренер И. Н.
(инициалы, фамилия)